

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
SECTEUR B - DD28- 02-38-77-33-78

[résultats à afficher en mairie](#)

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE COM DU GRAND CHATEAUDUN
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FLEURY
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE CONIE MOLITARD

La synthèse annuelle 2021 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CONIE MOLITARD

Prélèvement	00121203	Commune	CONIE-MOLITARD
Unité de gestion	0033 CONIE MOLITARD	Prélevé le :	mardi 14 novembre 2023 à 09h39
Installation	TTP 001602 LE BOURG	par :	A-B
Point de surveillance	P 0000003468 RESERVOIR (TTP)	Type visite :	P1
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APTRES TRAIT.		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
15.2 °C				25.00
7.6 unité pH			6.50	9.00
0.26 mg(Cl2)/L				
0.28 mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type dell'analyse : 28X Code SISE de l'analyse : 00127117 Référence laboratoire : LSE2311-27695

MÉTABOLITES PERTINENTS

Atrazine déséthyl	0.110	µg/L		0.10	
-------------------	-------	------	--	------	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00121203)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre atrazine déséthyl. Toutefois, la teneur mesurée ne nécessite pas de restriction de consommation de l'eau. La personne responsable de la production et de la distribution de l'eau doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de l'eau distribuée.

Chartres, le 19 mars 2024

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
Le Référent de l'unité Eaux
potable et de Loisirs

signé :

Alexis CARRERE